

# 邵阳市水利局

〔2024〕邵水字第 20 号（B 类）

## 对市十七届人大三次会议第 11 号建议的答复

尊敬的唐运喜代表：

您提出的《关于犬木塘水库工程在诸甲亭乡增开放水闸口的建议》收悉。现答复如下：

根据您的建议我局组织犬木塘工程指挥部相关人员进行详细勘测，该乡镇位置在九龙岭隧洞顶 2#—3#支洞位置处，地形高程在 320m 以上，九龙岭隧洞设计水位为平均为 253m 两者高差约 70m 以上，无法增开放水口。至于您提出的修建一座自来水厂保障全乡居民生活用水一事，邵阳县水利局正规划新建张家冲集中供水工程，该集中供水工程供水范围包括郦家坪镇、诸甲亭乡 36 个行政村，设计供水人口 9.6 万人，供水规模 1 万吨/日。目前已完成项目前期设计和评审工作，我局已分别印发《关于邵阳县张家冲集中供水工程实施方案的批复》（邵水发〔2023〕51 号），批复金额为 7064.1 万元；《关于邵阳县张家冲集中供水工程补充水源工程实施方案的批复》（邵水发〔2023〕57 号）批复金额为 3670.81

万元，两项共计批复金额为 10734.91 万元。在市县两级水利部门的努力下，已将张家冲供水工程纳入重大项目项目库，申报金额 1.3 亿。

感谢您对水利事业的关心和支持，我们将继续关注张家冲水厂项目的进展情况，一旦国家启动此类项目的实施，我们争取上级将张家冲供水工程纳入最先实施计划。



2024年5月10日

抄送：市人大联工委、市政府办公室

联系人及电话：杨清淦 18173959650